

内蒙古东日新能源材料有限公司

600万吨/年原煤洗选项目

综合竣工验收鉴定书

内蒙古东日新能源有限公司

2025年9月20日



扫描全能王 创建

内蒙古东日新能源材料有限公司

600 万吨/年原煤洗选项目

综
合
竣
工
验
收
鉴
定
书

内蒙古东日新能源有限公司

2025年9月20日



项目名称：内蒙古东日新能源材料有限公司

600 万吨/年原煤洗选项目

项目性质：新建

建设规模：600 万吨/年

项目地址：鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井东工业园区

建设单位：内蒙古东日新能源有限公司

设计单位：通用技术集团工程设计有限公司

施工单位：中国二十二冶集团有限公司(资质等级为：特级)

监理单位：北京众联盛化工工程有限公司

开工时间：2020 年 10 月

竣工时间：2022 年 7 月



变更项目备案告知书

项目代码: 2020-150624-06-03-001855

项目单位: 内蒙古东日新能源材料有限公司

您提交的 内蒙古东日新能源材料有限公司600万吨/年原煤洗选项目 能源类的项目备案 项目,符合产业政策和市场准入标准,准予备案。请据此开展有关工作。在开工建设前,应当办理法律法规要求的其他手续,方可开工。特此告知!

建设地点: 鄂尔多斯市—鄂托克旗—棋盘井工业园区

总投资: 39856.38 万元,其中 自有资金:19928.19 万元, 申请银行贷款:19928.19万元, 其他0 万元

计划建设起止年限: 2020/04至2022/12

建设规模及内容: 600万吨/年原煤洗选

(**注意:**项目自备案2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的,项目单位如果 决定继续实施该项目,请通过在线平台作出说明;如果不再继续实施,请申请撤销已 备案项目,2年期满后仍未作出说明并未撤销的,备案机关将删除已备案项目并在在线平台公示。)



安全生产需要，安全管理制度健全；安全管理人员依法取得了安全生产知识和管理能力考核合格证；组织直接从事生产的职工均进行了安全培训。选煤厂制定有事故应急救援预案。

三、安全设施验收情况

（一）总体评价

经现场验收，内蒙古东日新能源材料有限公司 600 万吨/年原煤洗选项目建成一套分选系统，已建成生产系统具备基本安全生产条件，安全设施可以投入生产和使用。

（二）安全设施存在的问题

1. 各项规章管理制度中缺选煤厂主要工艺方面规章管理制度。
2. 主要安全管理人员未取得安全生产知识和管理能力考核合格证。
3. 验收评价单位不具备选煤厂评价资质。
4. 原煤棚受煤地道安全出口未设置照明，通风点吊装孔未设置护栏；行人通道狭窄处和楼梯低矮处未设置警示标识。
5. 准备车间手选矸石排放处未设置矸石高空坠落保护装置。
6. 主厂房捕收剂、起泡剂储存处未设置消防器材。
7. 准备车间存在危险因素位置未设置安全警示标识。
8. 准备车间 660V 配电室受楼层上清洗水影响，内墙潮



湿，存在安全隐患。

四、验收结论

专家组通过查阅相关资料和现场查验，认为选煤厂项目安全设施基本符合《内蒙古东日新能源材料有限公司 600 万吨/年原煤洗选项目安全设施设计专篇》和《选煤厂安全规程》规定，待存在问题整改合格后，建议同意选煤厂项目通过安全设施竣工验收。

附：内蒙古东日新能源材料有限公司 600 万吨/年原煤洗选项目安全设施竣工验收组专家名单

内蒙古东日新能源材料有限公司 600 万吨/年原煤洗选项目安全设施竣工验收委员会名单

已整改 郝永利

2023 年 6 月 3 日



内蒙古东日新能源材料有限公司 600 万吨/年原煤洗选项目
安全设施竣工验收委员会名单

序号	验收职务	姓名	单 位	职务/职称	签字
1	主任委员	王碧暄	内蒙古东日新能源材料有限公司	行政部部长	王碧暄
2	副主任委员	孟东升	内蒙古东日新能源材料有限公司选煤厂	厂 长	孟东升
3	副主任委员	郝庆利	内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司	正高级工程师	郝庆利
4	委 员	孙二龙	内蒙古东日新能源材料有限公司选煤厂	生产车间主任	孙二龙
5	委 员	乔 敏	内蒙古东日新能源材料有限公司选煤厂	机电车间主任	乔 敏
6	委 员	赵富忠	内蒙古东日新能源材料有限公司选煤厂	安全管理科主管	赵富忠
7	委 员	马 强	内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司	高级工程师	马 强
8	委 员	崔志永	内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司	高级工程师	崔志永
9	委 员	赵永强	内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司	正高级工程师	赵永强
10	委 员	鲁建国	内蒙古自治区能源技术中心	正高级工程师	鲁建国

